



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00870/26

Серия **RU** № **0599546**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДАККОР» (ООО "ДАККОР"). Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 105066, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1. ОГРН: 1037718045320. Телефон: +74956607550. Адрес электронной почты: ru-certification-russia@daccord.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДАККОР» (ООО "ДАККОР"). Адрес места нахождения: 105066, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432072, Россия, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 30-й, д. 5, к. 1.

ПРОДУКЦИЯ Короба кабельные из электроизоляционного материала на основе композиции ПВХ, для прокладки кабелей и проводов, товарного знака IEK:

Кабель-каналы серии METRA MINI IEK, типоразмеры: 15x10, 16x16, 20x12, 24x14, 40x16, 40/2x16, 40x40, 60x40;

Кабель-каналы серии METRA IEK, типоразмеры: 85x50, 100x50, 130x50 с разделительной перегородкой, 105/3x50 с крышкой;

Кабель-каналы серии DLP IEK, типоразмеры: 80x35 с крышкой, 80x50, 105x50, 150x50 с разделительной перегородкой;

Кабель-каналы серии DLPlus IEK, типоразмеры: 20x12,5, 40x20, 60/3x16, 75/3x20.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.33.14-010-70221582-2024 «КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925902000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3149/АА от 28.04.2026, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Протоколов испытаний №№ 1/0171 от 18.06.2026, 1/0172 от 18.06.2026, 1/0173 от 18.06.2026, 1/0174 от 18.06.2026, 1/0175 от 18.06.2026, 1/0176 от 18.06.2026, 1/0177 от 18.06.2026, 1/0178 от 18.06.2026, 1/0179 от 18.06.2026, 2/М173 от 23.06.2026, 2/М174 от 27.06.2026, 2/М175 от 23.06.2026, 2/М176 от 23.06.2026, 2/М177 от 23.06.2026, 2/М178 от 23.06.2026, 2/М179 от 23.06.2026, 2/М180 от 23.06.2026, 2/М181 от 23.06.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 35043-2023 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4. Минимальная температура при хранении и транспортировке минус 25 °С. Диапазон температур при монтаже и эксплуатации от минус 5 °С до плюс 60°С. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 04.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

29.06.2026

ПО

28.06.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)