

MASTER IEK

Правила монтажа

Перед монтажом контактов необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации основного устройства, с которым будет сопряжен контакт.

Присоединение контакта к основному устройству необходимо проводить согласно рисунку по следующему алгоритму:

① Переведите рукоятки управления всех устройств в отключенное положение.

② Переведите защелку контакта в открытое положение, нажав на ее рифленую поверхность на обратной стороне устройства.


③ Соедините зацеп на корпусе контакта с ответной прорезью на корпусе основного устройства.

④ Соедините вплотную боковые поверхности контакта и основного устройства.

⑤ Переведите защелку контакта в закрытое положение.

После присоединения включите основное устройство. Рукоятка должна четко фиксироваться во включенном положении «I», а индикатор основного устройства должен быть красного цвета.

Переключение режимов работы контакта производится поворотом механического переключателя:



— режим AC — аварийный контакт + SC — контакт состояния (alarm contact + state contact);
— режим 2SC — два контакта состояния (two state contact).

Допускается присоединение не более 4 дополнительных устройств в любом порядке к основному устройству.

MASTER IEK

